

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΕΡΓΟ: “ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ
ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ”**



ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: Φ.23/03/2022

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΕΣ					
1	Πίνακας πυρανίχνευσης 8 ζωνών	01	ΗΛΜ ΝΙ52.1.Β.2	ΤΕΜ	30,00
2	Ανιχνευτής ιονισμού	02	ΗΛΜ 62.Ν.2.3	ΤΕΜ	300,00
3	Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός	03	ΗΛΜ 62.Ν.1.2	ΤΕΜ	40,00
4	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6 Kg	04	ΑΤΗΕ ΝΙ8201.1.4.3	ΤΕΜ	300,00
5	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός 5 Kg	05	ΑΤΗΕ ΝΙ8201.1.4.2	ΤΕΜ	80,00
6	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 12 kg	06	ΑΤΗΕ ΝΙ8201.1.4.4	ΤΕΜ	10,00
7	Πυροσβεστήρας οροφής ξηράς κόνεως γομώσεως 12 kg	07	ΑΤΗΕ ΝΙ8201.1.3.2	ΤΕΜ	10,00
8	Πυροσβεστικό ερμάριο με σωλήνα 20m, 40Χ40εκατοστών	08	ΗΛΜ 52.Ν.1.2	ΤΕΜ	250,00
9	Μπουτόν συναγερμού εγκατάστασης πυρανίχνευσης	09	ΑΤΗΕ ΝΙ8881.2.2	ΤΕΜ	200,00
10	Καλώδιο τύπου εύκαμπτο PVC διατομής 2x1mm ΗΟ5VV-F	10	ΑΤΗΕ ΝΙ8777.2.5	m	5.000,00
11	Αναπνευστική συσκευή διαφυγής 15 min	11	ΑΤΗΕ ΝΙ8201.1.4.5	ΤΕΜ	21,00
12	Φαροσειρήνα Πυρανίχνευσης με επαναλήπτη	12	ΑΤΗΕ ΝΙ8982.2.2	ΤΕΜ	150,00
13	Πυράντοχη πόρτα διαστάσεων 2,05Χ0,90m, πάχους 60mm, δείκτη πυραντοχής 60min	13	ΑΤΗΕ ΝΙ8201.1.4.6	ΤΕΜ	16,00
14	Φωτιστικό Σώμα Ασφαλείας	14	ΑΤΗΕ 8982.1.Ν.2	ΤΕΜ	1.000,00
15	Τοπικό σύστημα κατάσβεσης με CO2	15	ΑΤΗΕ ΝΙ8205.1	ΤΕΜ	20,00
16	Πλαστικός σωλήνας απο πολυπροπυλένιο Φ 20 mm	16	ΑΤΗΕ Ν9761.1	ΜΜ	2.000,00
17	Φωτεινός επαναλήπτης πυρανίχνευσης	17	ΑΤΗΕ ΝΙ8983.1.1	ΤΕΜ	20,00
18	Συντήρηση υφιστάμενου συστήματος πυρανίχνευσης	18	ΗΛΜ 52.Ν.2	τεμ.	30,00

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ο Συντάκτης

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΑΚΕΡΜΑΝΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.